



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Ufficio I – Affari generali, personale e formazione

27 FEB. 2018

PROT. N. 4018 /S.R.S.

Rif. Nota N. 98

Del 06/02/2018

09123 Cagliari

Viale Buoncammino 19 – Tel. 070401513 - 294

Fax 070491911 – C.F. 92094200927

All'UIL PA Polizia Penitenziaria

CAGLIARI

e-mail: sardegna@polpenuil.it

OGGETTO: Casa reclusione di Tempio, anomalie strutturali, richiesta intervento urgente.

Con riferimento alla nota sopra emarginata di pari oggetto, si rappresenta che in data 14/02/2018 è stato effettuato un sopralluogo urgente dal personale del Servizio Tecnico di questo Provveditorato in seguito all'avvenuto allagamento di un cunicolo.

È stato appurato che quanto sopra è dipeso dalla rottura di una tubatura idrica che, nella medesima data, è stata riparata dalla ditta manutentrice alla presenza del suddetto tecnico.

Tale disfunzione ha molto probabilmente provocato le problematiche segnalate che hanno interessato la caserma agenti e, attualmente, la situazione è stata risolta, seppur in alcuni momenti la pressione dell'acqua non risulta essere ottimale in alcuni servizi igienici.

Le precarie condizioni della rete idrica dell'istituto sono costantemente monitorate sia *in loco* che dal Servizio Tecnico di questo Provveditorato nonché puntualmente segnalate, con copiosa corrispondenza corredata di dettagliate relazioni, ai competenti uffici dipartimentali dai quali, vista l'entità della spesa occorrente per un adeguato intervento di rifacimento dell'impianto, si è in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo.

Distinti saluti.



IL PROVVEDITORE
Maurizio Veneziano

/gm

— 000